

Главное управление МЧС России по Ульяновской области

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Киря Мурза, д.121, г. Ульяновск, 432071 т.(8422) 42-64-01 ф.(8422) 42-64-27 E-mail: gov@ulmvd.ru  
(указываются адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Старомайскому и Чердаклинскому районам Ульяновской области

(наименование органа государственного надзора)

ул. 50-лет ВЛКСМ-37, р.п. Чердаклы, Ульяновской области, 433406, тел: (231) 2-12-01, E-mail: organdep@ulmvd.ru  
(указываются адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ул. 50-лет ВЛКСМ-37, р.п. Чердаклы  
(место составления акта)

" 29 " ноября 20 17 г.  
(дата составления акта)

11:00  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного пожарного надзора юридического лица

№ 122

433452, Ульяновская область, Старомайский район, с. Старое Рождество

По адресу/ адресам: ствено, ул. Советская, 48

(место проведения проверки)

**На основании:**

распоряжения начальника ОНД и ПР по Старомайскому и Чердаклинскому районам Ульяновской области УНД и ПР ГУ МЧС России по Ульяновской области Чернова Александра Андреевича № 122 от 29.09.2017 г.

(заполняется с указанием реквизитов (номер, дата), фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, должности руководителя органа государственного пожарного надзора, указанного распоряжением о проведении проверки)

была проведена выездная выездная проверка в отношении:

(указывается наименование)

Муниципального общеобразовательного учреждения Старорождественская начальная школа  
Муниципального образования "Старомайский район" Ульяновской области

(указываются наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

**Дата и время проведения проверки:**

(заполняется в случае проведения проверки фактуса, достоверности, обоснованности структурной подразделения юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

**Общая продолжительность проверки:**

2 рабочих дня/6 часов  
(указываются дни/часы)

**Акт составлен:**

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Старомайскому и Чердаклинскому районам Ульяновской области Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ульяновской области.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (заполняется при проведении выездной проверки):

Гашина Инна Алексеевна, 13.11.2017 г. в 10 ч. 30 мин.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность, дата, время)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля вынесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 122/1/46 от 29.11.2017 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Д.В. Эвдлин

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
Гавина Нана Алексеевна, директор

(Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 29 » ноября 2017 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лица), проводившего проверку)

**Лично (а), проводившие проверку:**

Государственный инспектор Старомайнского и Чердаклинского районов по пожарному надзору Эйдили Денис Владимирович

Фамилия, имя, отчество (в случае, если известны); должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертов организаций указывается фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций и название организации-оператора об оказании и наименование органа по надзору, выдавшего лицензию)

**При проведении проверки присутствовали:**

1. Ганина Нина Алексеевна, директор.

Фамилия, имя, отчество (в случае, если известны); должность руководителя; иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки части саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:**

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которого (их) нарушены	Ссылка на юридическое и (или) физическое лицо, допустившее нарушение
1	2	3	4
<b>Общие нарушения</b>			
1.	<p>Не проводятся работы по очистке вентиляционных систем на кухне от горючих отходов с составленным соответствующего акта, при этом также работы проводятся не реже 1 раза в год.</p> <p><i>Выполнено 12.12.2017г. ДСЗ</i></p>	<p>п. 30 <i>Правил противопожарного режима в Российской Федерации</i>, <i>Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. (далее – ППР в РФ)</i></p>	<p>Юридическое лицо – МОУ Старорожественская НШ должностное лицо – директор МОУ Старорожественская НШ Ганина Н.А.</p>
2.	<p>Направление движения к пожарному гидранту, являющимся источником противопожарного водоснабжения, не обозначено указателем с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. (на указателе выгорела краска).</p> <p><i>Выполнено 01.12.2017г. ДСЗ</i></p>	<p>п. 55 ППР в РФ</p>	<p>Юридическое лицо – МОУ Старорожественская НШ должностное лицо – директор МОУ Старорожественская НШ Ганина Н.А.</p>
3.	<p>В кабинете директора допущена эксплуатация 2-х светильников со снятыми колпаками (рассеивателям), предусмотренным конструкцией светильника.</p> <p><i>Выполнено 04.12.2017г. ДСЗ</i></p>	<p>п. 42 (в) ППР в РФ</p>	<p>Юридическое лицо – МОУ Старорожественская НШ должностное лицо – директор МОУ Старорожественская НШ Ганина Н.А.</p>
4.	<p>Не обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составленным с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). Договор на техническое обслуживание на техническое обслуживание вышеуказанных систем пожарной сигнализации отсутствует.</p>	<p>п. 63 ППР в РФ</p>	<p>Юридическое лицо – МОУ Старорожественская НШ должностное лицо – директор МОУ Старорожественская НШ Ганина Н.А.</p>
5.	<p>На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.</p>	<p>п. 61 ППР в РФ</p>	<p>Юридическое лицо – МОУ Старорожественская НШ должностное лицо – директор МОУ Старорожественская НШ Ганина Н.А.</p>