

2. Направление движения к пожарному гидранту, являющимся источником противопожарного водоснабжения, не обозначено указателем с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. (на указателе выгорела краска).	п. 33 ППР в РФ	02.07.18г	СБ
3. В кабинете директора допущена эксплуатация 2-х светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренным конструкцией светильника.	п. 42 (в) ППР в РФ	02.07.18г	СБ
4. Не обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводо-готовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). Договор на техническое обслуживание на техническое обслуживание вышеуказанных систем пожарной сигнализации отсутствует.	п. 63 ППР в РФ	02.07.18г	
5. На объекте отсутствует исполнительная документация на установку и системы противопожарной защиты объекта.	п. 61 ППР в РФ	02.07.18г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несоблюдении указанных нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Старомайского
и Чердаклинского районов по пожарному надзору
Д.В. Эйлин

«29» ноября 2017 года

Предписание для исполнения получил(а):
Директор МОУ Старорождественская НШ
Ганина Н.А.

«29» ноября 2017 года

